

2023 年安全评价项目信息表

项目编号：

项目名称	中国石油天然气股份有限公司山东济南销售分公司经营危险化学品项目		
项目简介	<p>中国石油天然气股份有限公司山东济南销售分公司依托原中国石油天然气股份有限公司山东济南销售分公司燕子山路加油站的经营现状开展危险化学品经营安全现状评价。</p> <p>该公司占地面积 911.8m²，于 2018 年 3 月 26 日进行油罐凤凰系统内衬双层技术改造，改造后设置 3 只 30m³ 双层汽油（92#、95#、98#）储罐、2 只 30m³ 双层柴油储罐。该站目前正在使用 2 只 30m³ 双层汽油（92#、95#）储罐，1 只 30m³ 双层柴油（0#）储罐；停用 1 只 30m³ 双层汽油（98#）储罐，1 只 30m³ 双层柴油（-10#）储罐。停用的储罐已设置停用标识，已做盲板封堵。其停用的 2 只双层储油罐均不在本次评价范围内，现油罐总容量为 75m³，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 3.0.9 条之规定，满足 V≤90m³，为三级加油站设置。公司现设有电脑控制的四枪双油品汽油加油机 3 台；四枪双油品汽柴油加油机 1 台。</p>		
评价人员	姓 名	备注	
项目负责人	崔强		
项目组成员	刘卫国		
	郝大平		
	王静		
	刘振忠		
报告编制人	崔强		
报告审核人	岳强		
过程控制负责人	刘云红		
技术负责人	赵云峰		
技术专家 或有关技术人员			
到现场开展安全 评价工作情况	时 间	到现场主要人员	主要任务
	2023.7.19	崔强 王静	初访
	2023.9.12	崔强 王静	现场考察
	2023.9.13	崔强 王静	现场检查
	2023.9.18	崔强 王静	现场核查
安全评价报告提交时间：2023.9.20			
有必要公开的其它内容：			

危险化学品企业、地下矿山项目的隐患统计（只填写数量，问题，一般隐患及重大隐患按省局文件鲁安监发[2006]84 号文进行判断）



中国石油天然气股份有限公司山东济南销售分公司现场照片



中国石油天然气股份有限公司
山东济南销售分公司
经营危险化学品

安全评价报告

主要负责人：魏 锋

经 办 人：姜 宁

联系电话：18660169890

二〇二三年九月二十日

中国石油天然气股份有限公司
山东济南销售分公司
经营危险化学品

安全评价报告

评价机构名称：山东新安达工程咨询有限公司
资质证书编号：APJ - (鲁) -022
法人代表：李悦震
审核定稿：赵云峰
评价组长：崔强

二〇一三年九月二十日



评 价 人 员

	姓名	资格证书编号	专业	从业登记 编号	签字
项目负责人	崔强	1700000000200717	化工工艺	031071	崔强
项目组成员	刘卫国	0800000000203440	化工机械	009370	刘卫国
	王静	1800000000300838	电气	034276	王静
	郝大平	S011041000110192002188	安全	028280	郝大平
	刘振忠	S011032000110201000509	自动化	024120	刘振忠
报告编制人	崔强	1700000000200717	化工工艺	031071	崔强
报告审核人	岳强	0800000000102212	安全	002352	岳强
过程控制 负责人	刘云红	1800000000200682	有色金属	024118	刘云红
技术负责人	赵云峰	S011037000110191000735	自动化	030095	赵云峰

第二章 企业概况

第一节 项目概况

一、项目概况

企业名称：中国石油天然气股份有限公司山东济南销售分公司

经营场所：中国石油天然气股份有限公司山东济南销售分公司地址变更正在履行变更程序，将原地址济南市历下区燕子山路北首路西变更为山东省济南市历下区燕子山路北首路西，变更程序见评价报告附件。

负责人：魏锋

经营范围：成品油销售、零售；卷烟、雪茄烟、预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）销售；成品油相关产品的技术服务、咨询；图书、期刊、音像制品零售，汽车维修（以上项目凭许可证经营）；销售：汽车配件、润滑油、日用百货、劳保用品、纺织服装、文体用品、农用物资、五金家具建材、家用电器、房屋租赁、机械设备租赁（不含特种设备）；住宿；地磅服务；广告业务；洗车，中转汽车美容；票务代理；商务信息咨询；非专控农产品、水果生鲜、化妆品、电子数码产品、非专控通讯器材、汽车、汽车装饰材料、计算机软硬件、医疗器械、工艺品、保健品、消防器材、办公家具的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

中国石油天然气股份有限公司山东济南销售分公司现有管理层职工 53 人，主要经营汽油、柴油，是成品油批发零售经营的加油站（以下均称加油站）。根据《安全生产法》规定，公司主要负责人（魏锋）和安全员（刘国伟）均参加了安全教育培训并取得安全合格证书。

该公司占地面积 911.8m²，于 2018 年 3 月 26 日进行油罐凤凰系统内衬双层技术改造，改造后设置 3 只 30m³ 双层汽油（92#、95#、98#）储罐、2 只 30m³ 双层柴油储罐。该站目前正在使用 2 只 30m³ 双层汽油（92#、95#）储罐，1 只 30m³ 双层柴油（0#）储罐；停用 1 只 30m³ 双层汽油（98#）储罐，1 只 30m³

中国石化天然气股份有限公司山东济南销售分公司
经营危险化学品安全现状评价报告

双层柴油（-10#）储罐。停用的储罐已设置停用标识，已做盲板封堵。其停用的2只双层储油罐均不在本次评价范围内，现油罐总容量为75m³，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第3.0.9条之规定，满足V≤90m³，为三级加油站设置。公司现设有电脑控制的四枪双油品汽油加油机3台；四枪双油品汽柴油加油机1台。

二、委托单位的相关情况

中国石油天然气股份有限公司山东济南销售分公司依托原中国石油天然气股份有限公司山东济南销售分公司燕子山路加油站的经营现状开展危险化学品经营安全现状评价，其委托单位相关情况如下：

2013年5月17日取得了由济南市公安消防支队出具的《建设工程消防验收意见书》，编号为：济公消验〔2013〕第0068号，结论为“该建设工程消防验收合格”。

2023年6月21日由湖北天宏检测科技集团有限公司对加油站罩棚、加油区、站房、装卸区进行了防雷检测，并出具了“雷电防护装置定期检测报告”，报告编号：雷检字第SDAC2023107，检测结果为“合格，建筑物防雷装置符合现行国家防雷规范标准要求”，有效期至2023年12月20日。

2018年10月19日换发了“成品油零售经营批准证书”，编号：鲁油零售证书第3701012007号，有效期至2023年10月19日；现中国石油天然气股份有限公司山东济南销售分公司成品油地址变更正在履行变更程序，将原地址济南市历下区燕子山路北首路西变更为山东省济南市历下区燕子山路北首路西，变更程序见评价报告附件。

中国石油天然气股份有限公司山东济南销售分公司于2023年9月20日在济南市历下区应急管理局进行了生产经营单位生产安全事故应急预案备案，备案编号：370102-2023-16JY。

二、委托单位相关情况

原中国石油天然气股份有限公司山东济南销售分公司燕子山路加油站已完

成“安全三同时”手续，上次危险化学品经营许可证（登记证编号：鲁济危化经【2022】000400），有效期至2025年7月30日。

三、依托单位上次安全评价以来相关变化情况

1、自上次评价至今，加油机、油罐主体生产设施已发生变化；

经现场查看如下：

1、原站设置3只30m³双层汽油（92#、95#、98#）储罐，2只30m³双层柴油（0#、-10#）储罐（停用，已做盲板封堵）；仅在用3只30m³双层汽油（92#、95#、98#）储罐，现3只30m³双层汽油储罐油品标号已发生变化，3只30m³双层汽油储罐油品标号均为92#，其最北侧双层汽油储罐已停用（已设置停用标识）；原停用的2只30m³双层柴油（0#、-10#）储罐，现已开启1只30m³双层柴油（0#）储罐。经核实确认：站级未发生变化（三级站）。

2、原东北侧加油机为四枪单油品汽油加油机，现变更为四枪双油品（92#、0#）汽柴油加油机。

3、加油站周边环境发生了部分变化；

经现场查看如下：

加油区、储油罐北侧新建充电桩（不在本次评价范围内，当前仅对安全间距进行符合性检查）。

第二节 地理位置、周边环境和总平面布置



一、地理位置

该公司位于山东省济南市历下区燕子山路北首路西，地理位置见图2.2-1。

第八章 整改情况复查

整改后经复查，中国石油天然气股份有限公司山东济南销售分公司对不合格项进行了整改，整改情况见下表。

整改情况复查表

序号	存在问题	整改措施	复查结果
1	油罐区各油罐未设置油品标识；	油罐区各油罐已增设油品标识： 	已整改
<p>经复查，被评价单位已对存在的问题整改完毕，符合相关法律法规、标准规范的要求，企业现有风险程度可以接受。</p> <p>评价单位检查人员（签字）： 2023年9月18日 （单位盖章）</p> <p>被评价单位主要负责人（签字）： 2023年9月18日 （单位盖章）</p>			

第九章 评价结论

第一节 评价结果

根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》等有关法律、法规要求，评价组对中国石化天然气股份有限公司山东济南销售分公司经营、储存场所的安全现状条件进行了综合评价。

该公司存在的危险有害因素中，火灾爆炸的事故等级最高，为III-IV级；车辆伤害的事故等级为III级；中毒和窒息、触电伤害的事故等级为II-III级。

采用现场安全检查表分析法对危险有害因素进行了较全面的分析，找出了其经营、储存条件的不足之处。其中检查项目59项，实际检查项目51项，1项不符合，整改后经复查，全部符合。因此，该公司经营条件符合安全要求。

根据《危险化学品经营许可证管理办法》（原国家安监总局令第55号，第79号修正）第六条对企业具备的基本条件进行检查，结果如下：

- (1) 该公司经营和储存场所符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等标准规范的规定；
- (2) 主要负责人和安全生产管理人员经专门的安全生产培训并考核合格，取得安全合格证书；
- (3) 有健全的安全生产规章制度和岗位操作规程；
- (4) 已编制危险化学品事故应急预案，并配备应急救援器材；
- (5) 该公司符合国家有关法律、法规和国家标准或行业标准的规定要求。

第二节 评价结论

根据评价结果，该评价组认为：中国石化天然气股份有限公司山东济南销售分公司经营、储存条件符合安全要求，~~可以从事汽油、柴油的经营业务。~~

为了保证经营安全运行，防患于未然，~~希望中国石化天然气股份有限公司~~山东济南销售分公司认真落实各项安全管理制度和安全管理措施，加强职工安全教育，认真贯彻执行《危险化学品安全管理条例》；公司应注意周围环境，不要造成新的不安全因素、消除隐患；确保经营过程中的安全。