


安全评价项目信息表

项目编号：

项目名称	郓城县程屯远航加油站（个人独资）经营危险化学品		
项目简介	加油站占地面积 2400 平方米，站房建筑面积 173.64 平方米。加油站现设有 30m ³ 92#汽油罐 1 座，30m ³ 95#汽油罐 1 座，30m ³ 柴油罐 2 座，总容量 90m ³ （柴油折半），根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 3.0.9 条之规定，满足 V≤90，该站为三级加油站加油机共 4 台，加油机采用自吸泵，92#汽油单枪加油机 1 台，95#汽油单枪加油机 1 台，92#汽油/柴油双油品双枪加油机 1 台，柴油单油品单枪加油机 1 台。		
评价人员	姓 名	备注	
项目负责人	刘朝阳		
项目组成员	刘卫国		
	王静		
	崔强		
	解庆杰		
报告编制人	刘朝阳		
报告审核人	刘振忠		
过程控制负责人	崔强		
技术负责人	赵云峰		
技术专家 或有关技术人员			
到现场开展安全 评价工作情况	时 间	到现场主要人员	主要任务
	2024.3.4	刘朝阳 解庆杰	初访
	2024.3.11	刘朝阳 解庆杰	现场考察
	2024.3.21	刘朝阳 解庆杰	现场检查
	2024.3.24	刘朝阳 解庆杰	现场核查
安全评价报告提交时间：2024.6.12			
有必要公开的其它内容：			



郟城县程屯远航加油站（个人独资）现场照片



郓城县程屯远航加油站

经营危险化学品

安全评价报告

法定代表人：杨玉兰

经 办 人：顾秉章

联系电话：18053095186

2024年06月17日

(被评价单位公章)



郓城县程屯远航加油站

经营危险化学品

安全评价报告

评价机构名称：山东新安达工程咨询有限公司

资质证书编号：APJ - (鲁) -022

法人代表：李悦震

审核定稿：赵云峰

评价组长：刘朝阳



安全评价人员

	姓名	资格证书号	专业	从业登记编号	签字
项目负责人	刘朝阳	S01104100011019200 2429	安全	037867	刘朝阳
项目组成员	刘卫国	0800000000203440	化工机械	009370	刘卫国
	王静	1800000000300838	电气	034276	王静
	解庆杰	1600000000301375	自动化	029999	解庆杰
	崔强	1700000000200717	化工工艺	031071	崔强
报告编制人	刘朝阳	S01104100011019200 2429	安全	037867	刘朝阳
报告审核人	刘振忠	S01103200011020100 0509	自动化	024120	刘振忠
过程控制负责人	崔强	1700000000200717	化工工艺	031071	崔强
技术负责人	赵云峰	S011037000110191000 735	自动化	030095	赵云峰

第二章 加油站概况

第一节 基本情况

1、加油站简介

郓城县程屯远航加油站（个人独资）（注册日期为2015年08月27日，于2024年04月03日变更营业执照名称，曾用名郓城县程屯加油站、郓城县程屯远航加油站）位于山东省菏泽市郓城县程屯镇驻地，郓城县程屯远航加油站（个人独资）成立于2024年04月03日，企业类型为个人独资企业，投资人杨玉兰，出资额为伍拾万元整，经营范围：许可项目：成品油零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：润滑油销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

该加油站于2023年03月30日取得《危险化学品经营许可证》，编号：鲁荷危化经[2023]250066，许可范围：汽油、柴油；有效期限：2021年08月04日-2024年08月03日，现申请换发危险化学品经营许可证。

该加油站于2019年05月20日取得《成品油零售经营批准证书》，编号：鲁油零售证书第3717071036号，有效期至2024年05月20日。

该加油站共有职工6名，其中主要负责人1名、安全管理人员1名。主要负责人和安全管理人员经应急管理部门考核合格，取得了安全生产知识和管理能力考核合格证。

该站严格落实全员安全生产责任制，按照制定的安全生产管理制度进行管理，日常作业严格按照岗位操作规程进行操作，未发生安全生产事故。

该站2024年03月26日取得郓城县应急管理局出具的《生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表》，备案编号：371725-2024-0021（J），有效期：2024年03月26日至2024年03月25日。

2、经营品种

该站经营油品为汽油、柴油（-10#、0#柴油换季销售）。

3、建构筑物及加油机情况

该加油站现有站房、罩棚、储罐区等建构筑物，站房为单层砖混结构建筑，耐火等级二级，站房内设置营业室、办公室、值班室、厕所、更衣室等辅助用房；罩棚采用钢网架架构，耐火极限为0.25h，罩棚呈矩形，由4根立柱支撑，罩棚净空高度7m，每根立柱旁设置一座加油岛，共4座加油岛，加油机布置为两排，北侧一排自东向西为95#汽油单枪加油机、柴油单枪加油机，南侧一排自东向西为92#汽油单枪加油机、92#汽油/柴油双油品双枪加油机。

4、加油站等级和储存规模

储罐区有卧式埋地双层油罐4座，30m³ 92#汽油罐1座，30m³ 95#汽油罐1座，30m³ 柴油罐2座，加油站油罐总容积为120m³。依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第3.0.9条，加油站的等级划分时柴油罐容积折半计算，折算后，本加油站总容积为90m³，为三级加油站。分级标准详见下表2.1-1所示：

表 2.1-1 加油站的等级划分表

级别	油罐容积 (m ³)	
	总容积	单罐容积
一级	150 < V ≤ 210	V ≤ 50
二级	90 < V ≤ 150	V ≤ 50
三级	V ≤ 90	V ≤ 30, 柴油罐 ≤ 50

注：V 为油罐容积，柴油可折半计入总容积

埋地油罐设置人孔操作井，埋地汽油罐与埋地柴油罐的通气管分开设置。通气管管口高出地面的高度4m，通气管的公称直径50mm。该站加油采用加油机带自吸泵的加油工艺，该站无自助加油机。

加油站设置三个阶段油气回收系统，即第一阶段油气回收系统（卸油油气回收系统）、第二阶段油气回收系统（加油油气回收系统）和第三阶段油气回收系统（油气回收后处理系统）。

5、加油站变化情况

该站自上次评价至今，不存在新建、改建、扩建情况，三年以来，该站级别未发生变化，该站的周边环境与站内平面布置未发生变化，工艺流程未发生变化。该站于2022年6月份新增安全信息化系统建设，并于2024年4月3日变更营业执照，由郓城县程屯远航加油站变更为郓城县程屯远航加油站（个人独资）。

6、其他基本情况

该加油站基本情况见表2.1-2。

表2.1-2 加油站基本情况表

企业名称	郓城县程屯远航加油站（个人独资）				
注册地址	山东省菏泽市郓城县程屯镇驻地				
电话	18053095186	传真	—	邮政编码	274700
经营产品	汽油、柴油				
登记机关	郓城县市场监督管理局				
主要负责人	杨玉兰		经办人	顾秉章	
职工人数	6	主要负责人	1	安全管理人员	1
经营场所	地址	山东省菏泽市郓城县程屯镇驻地			
	产权	自有 <input type="checkbox"/> 租赁 <input checked="" type="checkbox"/> 承包 <input type="checkbox"/>			
储存设施	地址	山东省菏泽市郓城县程屯镇驻地			
	建筑结构	地下双层罐	储存能力	90m ³ （柴油罐容积折半计入）	
	产权	自有 <input checked="" type="checkbox"/> 租赁 <input type="checkbox"/> 承包 <input type="checkbox"/>			
相关文件	项目	文件名称		颁发机构	
	消防验收	消防验收意见书		郓城县公安消防大队	
	防雷检测	防雷装置安全检测报告		山东天科防雷工程有限公司	
	危化品经营许可证	危险化学品经营许可证		菏泽市应急管理局	
	应急预案备案登记表	应急预案备案登记表		菏泽市应急管理局	
成品油零售经营批准证书	成品油零售经营批准证书		山东省商务厅		

第二节 地理位置、周边环境及自然条件

一、地理位置和周边环境

该站位于山东省菏泽市郓城县程屯镇驻地。该加油站东侧为农田，南侧

第七章 安全对策措施与补充的建议

第一节 上次换证评价存在问题及企业整改情况

上次安全评价报告存在问题与对策措施见下表 7.1-1。

表 7.1-1 上次报告存在问题与对策措施

序号	存在问题	类别	整改情况
1	信息系统未设置不间断供电电源。	A	已整改，信息系统设置了 UPS 备用电源。

经现场检查，该站信息系统已设置 UPS 备用电源。

第二节 本次安全评价存在的安全隐患与对策措施

评价组经过现场检查和查阅资料，对照《关于印发〈山东省加油站安全评价导则〉等三个安全评价导则的通知》（鲁安监发[2006]114号），发现该加油站主要存在以下问题，见表 7.1-2。

表 7.1-2 存在问题与对策措施

序号	检查内容（依据）	主要问题	类别	整改建议
1	(1) 安全警示标志符合要求； (2) 每个油罐应各自设置卸油管道和卸油接口。但各卸油接口及油气回收接口应有明显的标识；	罐区储罐操作井内各管道标识老化。	B	罐区储罐操作井内各管道已更换老化标识。

第三节 补充和提高安全经营的建议

一、安全管理方面的对策措施

1. 必须加强明火管理，设立禁火（烟）区，无论是罐区、加油区还是站区附近要严禁烟火，以确保加油站及周围的安全。

2. 定期对员工进行安全教育，严格岗位人员培训制度，增强员工处理异常情况的能力，提高职工的整体素质，消除人为事故。

3. 油罐人孔和盖板处易产生火花，在操作过程中应使用不容易产生火花的工具，防止工具与操作井口面碰撞，产生火花，引发火灾、爆炸事故。

第八章 隐患整改复查情况

评价组对存在问题的整改情况进行了复查，并确认了复查结果。具体见表 8-1。

表 8-1

表 8-1 整改情况复查表

序号	存在问题	类别	整改情况	复查结果
1	罐区储罐操作井内各管道标识老化。	B	罐区储罐操作井内各管道已更换老化标识。	已整改合格

经复查，该加油站 A 项全部符合，B 项全部符合。

评价单位检查人员（签字）：

刘朝刚

2024 年 3 月 24 日



（单位盖章）

被评价单位主要负责人确认（签字）：

顾章章

2024 年 3 月 24 日



（单位盖章）

第九章 评价结论

第一节 评价结果综述

本评价根据现场检查和相关资料的分析，依据国家相关法规、规范及标准的要求，对郓城县程屯远航加油站（个人独资）进行了安全现状评价，辨识该加油站经营过程中存在的主要危险有害因素，采用安全检查表和预先危险性分析的评价方法对各评价单元进行检查、分析、评价，对发生事故的可能性及其严重程度进行预测分析，对该加油站经营、储存条件的不足之处，针对性地提出了对策措施建议。通过分析评价得出以下评价结果：

一、主要危险、有害因素

该加油站存在的主要危险、有害物质为汽油、柴油，按《建筑设计防火规范》（GB50016-2014, 2018 版）火灾危险性分类，汽油属于甲类危险物质，柴油属于丙类危险物质。

该加油站存在的主要危险、有害因素为火灾、爆炸、中毒和窒息，其它危险、有害因素有触电、高处坠落、车辆伤害等。

二、重大危险源辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）分析，该加油站储存单元和加油单元不构成危险化学品重大危险源。

三、安全检查

采用加油站安全检查表对 4 个评价单元进行符合性评价分析，查出该加油站 104 项，其中“A”类 44 项，6 项不涉及，38 项符合，0 项不符合；“B”类 60 项，8 项不涉及，51 项符合，1 项不符合。加油站整改后经复查，全部符合。

四、预先危险性分析

通过采用预先危险性分析法对该加油站的危险因素进行分析得出：

该加油站存在的危险、有害因素主要是火灾、爆炸，其次是中毒和窒息、

郓城县程屯远航加油站（个人独资）

触电伤害、车辆伤害、坍塌等，其中火灾、爆炸危险等级为III~IV级，其他为II~III级。该加油站安全管理的重点为防火防爆，重点区域为油罐区。

五、危险度评价

通过危险度分析评价可知，该站储罐区汽油罐危险度为II级（中度危险），加油区危险度为III级（低度危险）。

六、危险化学品经营许可证安全条件分析

郓城县程屯远航加油站（个人独资）汽油、柴油经营许可证的安全生产条件符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第55号，第79号令修订）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号公布，第591号、645号令修订）文件的要求。

第二节 评价结论

郓城县程屯远航加油站（个人独资）基本遵守了国家相关法律、法规及标准、规范，建立了安全管理制度，并采取了相应的安全措施。为了进一步提升该站的本质安全度，我公司建议该企业在经营过程中充分考虑本报告所提出的安全对策措施及建议，确保该加油站达到相关行业安全的要求，切实做到安全经营。

根据安全评价结果，本评价组认为：郓城县程屯远航加油站（个人独资）的安全距离和经营、储存条件符合国家有关安全生产的法律法规规章标准及《危险化学品经营许可证管理办法》、《危险化学品安全管理条例》等规定的安全经营条件。

郓城县程屯远航加油站（个人独资）还应进一步加大学习贯彻执行国家安全方面有关法律法规的力度，尤其是《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》等安全法律法规。切实落实各级人员安全管理责任制，加强对从业人员危险化学品安全技术知识的教育培训，提高他们的安全意识、知识和技能；对本报告中提出的补充安全建议，应积极采纳，认真实施。