

安全评价项目信息表

项目编号：

项目名称	济南市京油石化有限公司 经营危险化学品		
项目简介	济南市京油石化有限公司成立于 2020 年 12 月 10 日，法定代表人张彪，类型为有限责任公司（自然人独资）。该公司主要经营汽油、柴油，是成品油零售经营的加油站（以下均称加油站），站址位于济南市莱芜区方下街道办事处鲁西村(329 省道以北)。 该加油站原名是中国石油天然气股份有限公司山东莱芜销售分公司鲁西加油站，2020 年 12 月 11 日莱芜市钢城区润明石化加油站租赁该加油站的全部资产及经营权，租赁期限为十年，并改名为济南市京油石化有限公司。现有手续齐全，持有危险化学品经营许可证，证书编号：鲁济危化经[2021]000047 号，有效期至 2024 年 10 月 13 日，许可范围：汽油、柴油，经营方式：带有储存设施的经营；持有成品油零售经营批准证书，证书编号：鲁油零售证书第 3712002003 号，有效期至 2026 年 7 月 5 日。 该加油站现有从业人员 5 人，配备安全员 1 人，主要负责人和安全员已经培训考核合格，取得安全生产知识和管理能力考核合格证。 该加油站现有埋地 SF 双层储油罐 4 台，其中 1 台 30m³ 92#汽油罐，1 台 30m³ 92#95#汽油罐（92#、95#分仓储存，各占 15m³），2 台 30m³ 柴油罐（0#、-10#换季销售），根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）第 3.0.9 条的规定，柴油罐容积折半计入油罐总容积计算，该加油站油罐总容积为 90m³，为三级加油站。		
评价人员	姓 名		备注
项目负责人	刘振忠		
项目组成员	刘卫国		
	崔强		
	王静		
	郝大平		
报告编制人	刘振忠		
报告审核人	岳强		
过程控制负责人	刘云红		
技术负责人	赵云峰		
技术专家 或有关技术人员			
到现场开展安全 评价工作情况	时 间	到现场主要人员	主要任务
	2024.4.2	刘振忠 崔强	初访

	2024.4.16	刘振忠 崔强	现场考察
	2024.4.19	刘振忠 崔强	现场检查
安全评价报告提交时间：2024.8.10			
有必要公开的其它内容：			



加油站现场照片



济南市京油石化有限公司

经营危险化学品

安全评价报告

法定代表人：张彪

经 办 人：吕广亮

联系电话：13336260358

二零二四年五月十日



济南市京油石化有限公司

经营危险化学品

安全评价报告

评价机构名称：山东新安达工程咨询有限公司

资质证书编号：APJ - (鲁) - 022

法定代表人：李悦震

审核定稿人：赵云峰

评价负责人：刘振忠



评价人员

	姓名	资格证书编号	从业 登记编号	专业	签字
项目负责人	刘振忠	S0110320001102010 00509	024120	自动化	刘振忠
项目组成员	郝大平	S0110410001101920 02188	028280	安全	郝大平
	王静	1800000000300838	034276	电气	王静
	刘卫国	0800000000203440	009370	化工机械	刘卫国
	崔强	1700000000200717	031071	化工工艺	崔强
报告编制人	刘振忠	S0110320001102010 00509	024120	自动化	刘振忠
报告审核人	岳强	0800000000102212	002352	安全	岳强
过程控制 负责人	刘云红	1800000000200682	024118	有色金属	刘云红
技术负责人	赵云峰	S0110370001101910 00735	030095	自动化	赵云峰

第二章 加油站基本情况

第一节 加油站概况

一、加油站简介

济南市京油石化有限公司成立于 2020 年 12 月 10 日，法定代表人张彪，类型为有限责任公司（自然人独资）。该公司主要经营汽油、柴油，是成品油零售经营的加油站（以下均称加油站），站址位于济南市莱芜区方下街道办事处鲁西村(329 省道以北)。

该加油站原名是中国石油天然气股份有限公司山东莱芜销售分公司鲁西加油站，2020 年 12 月 11 日莱芜市钢城区润明石化加油站租赁该加油站的全部资产及经营权，租赁期限为十年，并改名为济南市京油石化有限公司。现有手续齐全，持有危险化学品经营许可证，证书编号：鲁济危化经[2021]000047 号，有效期至 2024 年 10 月 13 日，许可范围：汽油、柴油，经营方式：带有储存设施的经营；持有成品油零售经营批准证书，证书编号：鲁油零售证书第 3712002003 号，有效期至 2026 年 7 月 5 日。

该加油站现有从业人员 5 人，配备安全员 1 人，主要负责人和安全员已经培训考核合格，取得安全生产知识和管理能力考核合格证。

二、经营品种

该站经营油品为汽油（主要为国VIA 标准的 92#、95#车用汽油）、柴油（主要包括国VI标准的 0#、-10#车用柴油；0#、-10#车用柴油换季销售）。

三、建构筑物及加油机情况

该加油站现有站房、罩棚、储油罐区等建构筑物，站房为单层砖混结构建筑，耐火等级二级，站房内设置厕所、休息室、办公室、营业厅、配电室、杂物间、餐厅（无明火）、发电间等辅助用房；罩棚采用钢网架架构，耐火极限为 0.25h，罩棚净空高度 8m；设置 4 座加油岛，共 4 台自吸式加油机，自东向西依次为 0#双枪加油机、92#92#双枪加油机、92#95#双枪加油机、0#-10#双枪加油机。

四、加油站等级和储存规模

该加油站现有埋地 SF 双层储油罐 4 台，其中 1 台 30m³ 92#汽油罐，1 台 30m³ 92#95#汽油罐（92#、95#分仓储存，各占 15m³），2 台 30m³ 柴油罐（0#、-10#换季销售），根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）第 3.0.9 条的规定，柴油罐容积折半计入油罐总容积计算，该加油站油罐总容积为 90m³，为三级加油站。

安全评价方法的选择

一、安全评价方法的选择

按照科学、合理、适用的原则，本次安全评价采用安全检查表、预先危险性分析法对该加油站进行安全现状评价。

采用安全检查表法对该加油站的安全管理、站址选择及总平面布置、加油站工艺及设施、其它设施等方面进行安全分析评价，以检查和确认该加油站选址、场地条件以及设备设施等方面是否符合法律法规、标准规范和有关规定的要求。

采用预先危险性分析评价，确定系统内可能产生的各种危险、危害因素，从而采取相应的安全防范措施。

二、安全评价方法简介

1、预先危险性分析

1) 功能

预先危险性分析（PHA）也可称为危险性预先分析，是一种对系统存在的危险性类别、出现危险状态的条件、导致事故的后果。做一概略的分析而采用的分析方法。其目的是早期发现系统的潜在危险因素，确定系统的危险性等级，提出相应的防范措施，防止这些因素发展成为事故，避免考虑不周所造成的损失。

2) 危险、有害因素后果的危险等级

按危险、有害因素可能导致的事故或危害的严重程度，将危险、有害因素划分为四个等级：

I级安全的，不至于造成人员伤害和系统损坏；

II级临界的，不会造成人员伤害和主要系统的损坏，并可能排除和控制；

III级危险的，会造成人员伤害和主要系统的损坏，为了人员和系统安全，须立即采取措施；

IV级破坏性的，会造成人员伤亡和众多伤残，及系统报废。

3) 分析步骤

预先危险性分析的步骤大致为：

- 1、确定系统；
- 2、调查收集资料；
- 3、系统功能分解；
- 4、分析识别危险性；
- 5、评价风险等级；
- 6、制定防范措施；
- 7、实施措施；

4) 对本方案危险因素分析，采用预先危险性分析的方法。


2、安全检查表

1) 安全检查表介绍

安全检查表是由一些对本案评价内容熟悉，并富有安全技术、安全管理经验的人员，事先对评价对象进行详尽分析和充分讨论，根据相应安全法规、标准、规范的要求，列出检查单元和部位、检查项目、检查要求等内容的表格。

2) 安全检查表类型选择

安全检查表有 3 种类型：定性检查表、半定量检查表和否决型检查表，为了尽量准确地对本案所具有的基本经营条件进行评价，选择“否决型检查表”对现场进行对比检查。否决型检查表是给定一些特别重要的检查项目作为否决项，只要这些检查项目不符合，则将该系统总体安全状况视为不符合，检查结果就为“不符合”。这种检查表的特点是重点突出。对于不符合项均应进行整改，整改后达到要求也视为符合，并修改评价结论。



评价人员					
	姓名	资格证书编号	证书编号	专业	签字
项目负责人	刘国忠	50110330001103310 60299	024130	自动化	刘国忠
项目组成员	高云平	50110410001101920 02388	02388	安全	高云平
	王静	18000000000000838	024136	电气	王静
	刘立国	08000000000000440	000029	化工机械	刘立国
	崔强	17000000000000071	031071	化工工艺	崔强
报告编制人	刘国忠	50110330001103310 60299	024130	自动化	刘国忠
报告审核人	岳强	0800000000102212	002352	安全	岳强
过程控制 负责人	刘立红	18000000000000062	024118	有色金属	刘立红
技术负责人	高云峰	50110370001101910 00738	030095	自动化	高云峰

