

2026 年安全评价项目信息表

项目编号：

|                           |                                                                                                                                                         |         |      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| 项目名称                      | 中国石化销售股份有限公司山东济南章丘第三十二加油站                                                                                                                               |         |      |
| 项目简介                      | 该加油站现有埋地储油罐 4 只，1 只 30m³ 92#汽油罐，1 只 30m³ 95#汽油罐，2 只 30m³ 柴油罐，为非承重罐。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 3.0.9 条的规定，柴油罐容积折半计入油罐总容积计算，该加油站油罐总容积为 90m³，为三级加油站。 |         |      |
| 评价人员                      | 姓 名                                                                                                                                                     |         | 备注   |
| 项目负责人                     | 崔 强                                                                                                                                                     |         |      |
| 项目组成员                     | 刘振忠                                                                                                                                                     |         |      |
|                           | 刘卫国                                                                                                                                                     |         |      |
|                           | 赵云峰                                                                                                                                                     |         |      |
|                           | 郝大平                                                                                                                                                     |         |      |
|                           |                                                                                                                                                         |         |      |
|                           |                                                                                                                                                         |         |      |
| 报告编制人                     | 崔 强                                                                                                                                                     |         |      |
| 报告审核人                     | 岳 强                                                                                                                                                     |         |      |
| 过程控制负责人                   | 刘云红                                                                                                                                                     |         |      |
| 技术负责人                     | 孙虎                                                                                                                                                      |         |      |
| 技术专家<br>或有关技术人员           |                                                                                                                                                         |         |      |
|                           |                                                                                                                                                         |         |      |
|                           |                                                                                                                                                         |         |      |
|                           |                                                                                                                                                         |         |      |
| 到现场开展安全<br>评价工作情况         | 时 间                                                                                                                                                     | 到现场主要人员 | 主要任务 |
|                           | 2026.2.28                                                                                                                                               | 崔强 刘振忠  | 初访   |
|                           | 2026.3.16                                                                                                                                               | 崔强 刘振忠  | 考察   |
|                           | 2026.3.21                                                                                                                                               | 崔强 刘振忠  | 检查   |
|                           |                                                                                                                                                         |         |      |
| 安全评价报告提交时间：2026 年 5 月 7 日 |                                                                                                                                                         |         |      |
| 有必要公开的其它内容：               |                                                                                                                                                         |         |      |





中国石化销售股份有限公司  
山东济南章丘第三十二加油站  
经营危险化学品

## 安全评价报告

主要负责人：马京卫  
经 办 人：范先超  
联系电话：0531-85856557

2026年5月7日  
(被评价单位公章)

中国石化销售股份有限公司  
山东济南章丘第三十二加油站  
经营危险化学品

## 安全评价报告

评价机构名称：山东新安达工程咨询有限公司  
资质证书编号：APJ - (鲁) - 022  
法定代表人：李悦震  
审核定稿人：孙 虎  
评价负责人：崔 强



## 评价人员

|             | 姓名  | 资格证书编号           | 从业<br>登记编号 | 专业   | 签字  |
|-------------|-----|------------------|------------|------|-----|
| 项目负责人       | 崔强  | 1700000000200717 | 031071     | 化工工艺 | 崔强  |
| 项目组成员       | 郝太平 | 1600000000301122 | 028280     | 安全   | 郝太平 |
|             | 赵云峰 | 1600000000200809 | 030095     | 自动化  | 赵云峰 |
|             | 刘卫国 | 0800000000203440 | 009370     | 化工机械 | 刘卫国 |
|             | 刘振忠 | 1700000000200729 | 024120     | 电气   | 刘振忠 |
| 报告编制人       | 崔强  | 1700000000200717 | 031071     | 化工工艺 | 崔强  |
| 报告审核人       | 岳强  | 0800000000102212 | 002352     | 安全   | 岳强  |
| 过程控制<br>负责人 | 刘云红 | 1800000000200682 | 024118     | 有色金属 | 刘云红 |
| 技术负责人       | 孙虎  | 1100000000100211 | 015722     | 化工工艺 | 孙虎  |

## 第二章 加油站基本情况

### 第一节 加油站概况

#### 一、加油站简介

中国石化销售股份有限公司山东济南章丘第三十二加油站成立于2001年08月23日，负责人马京卫，类型为外商投资企业分公司，统一社会信用代码：91370181307065861T。加油站曾用名：中国石油化工股份有限公司山东济南章丘第三十二加油站、中国石化销售有限公司山东济南章丘第三十二加油站。该公司主要经营汽油、柴油，是成品油零售经营的加油站（以下均称加油站），经营场所位于官庄乡闫满村济王路北，占地面积为3280 m<sup>2</sup>。

该加油站现有手续齐全，2023年办理了危险化学品经营许可证延续，2024年9月办理了危险化学品经营许可证变更，负责人由刘宁变更为马京卫。现有危险化学品经营许可证，证书编号：鲁济危化经（2023）000148号，有效期至2026年5月30日，许可范围：汽油、柴油，经营方式：带有储存设施的经营。持有成品油零售经营批准证书，证书编号：鲁油零售证书第3701061036号，有效期至2029年11月19日。

该加油站现有从业人员2人，配备1名安全管理人员，主要负责人、站长和安全管理人员已经培训考核合格，取得安全生产知识和管理能力考核合格证。

#### 二、经营品种

该站经营油品为汽油（主要包括国VIB标准的92#、95#车用汽油）、柴油（主要包括国VI标准的0#、-10#车用柴油；柴油油品根据当地气温变化调整，0#、-10#车用柴油换季销售）。

#### 三、建构筑物及加油机情况

该加油站现有站房、罩棚、储罐区、站内辅房（由值班室、淋浴间、备餐间、厕所组成）等建构筑物，站房为单层砖混结构建筑，耐火等级二级，站房设置便利店、站财室、储藏室、值班室、配电间等功能间。

罩棚采用钢网架架构，站房东侧设罩棚，罩棚呈矩形，由立柱支撑，罩棚净空高度 6.5m。罩棚下布置 4 座加油岛，北侧一排从东向西依次布置 1 台 95# 汽油单枪加油机、1 台 92# 汽油单枪加油机，南侧一排自东向西依次布置 1 台柴油双枪加油机与 1 台柴油单枪加油机，均为自吸式，该站不涉及自助加油服务。

#### 四、加油站等级和储存规模

该加油站现有埋地储油罐 4 只，1 只 30m<sup>3</sup>92# 汽油罐，1 只 30m<sup>3</sup>95# 汽油罐，2 只 30m<sup>3</sup> 柴油罐，为非承重罐。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 3.0.9 条的规定，柴油罐容积折半计入油罐总容积计算，该加油站油罐总容积为 90m<sup>3</sup>，为三级加油站。

分级标准详见下表 2.1-1 所示：

表 2.1-1 加油站的等级划分表

| 级别 | 油罐容积 (m <sup>3</sup> ) |                       |
|----|------------------------|-----------------------|
|    | 总容积                    | 单罐容积                  |
| 一级 | 150 < V ≤ 210          | V ≤ 50                |
| 二级 | 90 < V ≤ 150           | V ≤ 50                |
| 三级 | V ≤ 90                 | 汽油罐 V ≤ 30，柴油罐 V ≤ 50 |

注：V 为油罐容积，柴油可折半计入总容积

埋地油罐设置人孔操作井，埋地汽油罐与埋地柴油罐的通气管分开设置。通气管管口高出地面高度 4m 以上，通气管的主管公称直径由 80mm 变为 50mm。该站采用自吸型的加油工艺。

加油站设置三个阶段油气回收系统，即第一阶段油气回收系统（卸油油气回收系统）、第二阶段油气回收系统（加油油气回收系统）和第三阶段油气回收系统（油气回收后处理系统）。

#### 五、自上次评价以来加油站变化情况

该站自 2023 年委托山东诚泰安全技术咨询有限公司出具《安全评价报告》以来，主要负责人由刘宁变更为马京卫。其余，工艺和主要设备设施、建筑以

联系电话：0531-75639660

## 第九章 评价结论

### 第一节 评价结果

根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》等有关法律、法规要求,评价组对中国石化销售股份有限公司山东济南章丘第三十二加油站经营、储存场所的安全现状条件进行了综合评价。

采用预先危险性分析评价,加油站存在的危险有害因素中,火灾爆炸的危险等级最高,为III-IV级;车辆伤害的危险等级为III级;中毒和窒息、触电伤害的危险等级为II-III级。高处坠落、物体打击、坍塌、机械伤害的危险等级为II级。

采用安全检查表法对该加油站的安全管理、站址选择及总平面布置、加油站工艺及设施、其它设施等方面进行安全分析评价,其中检查项目 59 项,实际检查项目 51 项,符合项为 51 项,全部符合。

根据《危险化学品经营许可证管理办法》(原国家安监总局令第 55 号,第 79 号修正、应急部公告(2018)12 号、应急部公告(2019)11 号修正)第六条和《山东省应急管理厅关于印发<山东省危险化学品经营许可证实施细则>的通知》(鲁应急发〔2025〕4 号)第 3 条对企业具备的基本条件进行检查,该站具备取得经营许可的安全生产条件所要求的经营条件。

### 第二节 评价结论

根据评价结果,该评价组认为:中国石化销售股份有限公司山东济南章丘第三十二加油站经营、储存条件符合安全要求,可以从事汽油、柴油的经营业务。

为了保证经营安全运行,防患于未然,希望中国石化销售股份有限公司山东济南章丘第三十二加油站认真落实各项安全管理制度和安全管理措施,加强职工安全教育,认真贯彻执行《危险化学品安全管理条例》;加油站应注意周边环境,不要造成新的不安全因素、消除隐患;确保经营过程中的安全。